

Številka: 495
Datum: 29.10.2025**OBČINA METLIKA**
Mestni trg 24
8330 METLIKA

OBČINA METLIKA			
Prejeto	04-11-2025		
DM	Številka	Pril.	Vrednost

Na osnovi vaše vloge, vam na podlagi 122. in 129. člena ZureP-3, v skladu s tehničnim pravilnikom (Ur. list št.:26/10 in 51/12) in Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Metlika (Ur. list 22/14 in 161/21), na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v občini Metlika (Ur. list RS št.:22/14), na osnovi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika (Ur. list RS št.: 173/21), ter v skladu z 207. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št.:105/06, 82/13), izdajamo

POZITIVNO MNENJE

K dokumentaciji: OPPN Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva v Drašičih >> ID v zbirki prostorskih aktov: 6015<<

Izdelovalec: SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje, d.o.o.,
(Danijela Kure Kastelic), Ulica pod lipo 15, 8340 Črnomelj

Investitor - naročnik: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Sklic na zadevo št.: 350-18/2025

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je načrtovati oziroma upoštevati:


1. Območje OPPN se prvi fazi ne priključuje na vodovodno omrežje, saj je namenjeno predvsem prosti reji živali, krmljenju, paši in zavetju živine. Voda je zagotovljena iz interne kapnice uporabnika.
2. Vodovodno omrežje na območje OPPN, se v drugi fazi naveže na obstoječo vodovodno omrežje v naselju, predlagani sta dve varianti priključevanja. V tej fazi se predvidi tudi oskrba s požarno vodo in izvedbo nadzemnega hidranta na ustreznem mestu.
3. Na območju OPPN ni predvideno odvajanje fekalne odpadne vode, saj objekt nima predvidenih prostorov, kjer bi te vode nastajale. V kolikor bo v naslednjih fazah realizacije OPPN to potrebno, se komunalne odpadne vode iz objektov, ki so vezane na sanitarno vodo, speljejo v malo čistilno napravo ustrezne kapacitete.

4. Upoštevati je tudi občinske predpise, ki zadevajo komunalno infrastrukturo;

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Ur. list RS št.: 22/14 in 161/21) ter Tehnični pravilnik za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur. l. RS št.: 26/10 in 51/12),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika (Ur. l. RS št.: 22/14) in Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema (Ur. l. RS št.: 11/10)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika (Ur. l. RS št.: 173/21).

Pozitivno mnenje izdajamo na vlogo stranke in bo služilo za izvedbo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva v Drašičih -ID št. KMG-MID 100223539.

Pripravil:
Ogulin Anton



Direktor:
Bojan Krajačič

